

À

**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Pouso Alegre – MG**

**Licitação: TP 023 2021 - Reforma Telhado Dom Otávio**

### **RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO**

Prezado,

Este documento trata da análise da empresa projetista, DAC Engenharia, sobre os questionamentos realizados pela licitante Base Forte, em 30/11/2021.

#### **Questionamento 01:**

A telha sanduíche a ser utilizada será de 0,50 mm ou 0,43 mm pois no projeto está especificando 0,50 mm, no memorial descritivo 0,43 mm e na planilha não menciona nenhuma espessura.

**Resposta:** A espessura correta é **0,43 mm**, a especificação de 0,50 mm foi equivocada.

#### **Questionamento 02:**

As telhas serão em acabamento natural? Será exigido a marca Ananda, como descrito no projeto, ou podemos utilizar outra marca similar?

**Resposta:** Pode ser utilizada marca similar desde que atenda a todas as especificações.

#### **Questionamento 03:**

Qual a cor da pintura para a estrutura metálica?

**Resposta:** A cor será definida junto à secretaria de educação conforme citado no relatório.

Sem mais, subscrevo-me,

---

Flávia Cristina Barbosa – Gerente de Projetos  
DAC Engenharia  
CREA/MG: 187.842/D