



DETALHE DO EXAUSTOR EÓLICO SEM ESCALA

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA

CLIMATIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS EXAUSTÃO

EXAUSTOR EÓLICO

24 pol. 27 F



## NOTAS:

- O EXAUSTOR EÓLICO DEVE SER INSTALADO NO PONTO MAIS ALTO DO TELHADO, ONDE O ACÚMULO DE CALOR E UMIDADE É MAIOR. ALÉM DISSO, O LOCAL DEVE ESTAR EXPOSTO AO VENTO PARA GARANTIR QUE O EXAUSTOR FUNCIONE CORRETAMENTE;
- A INSTALAÇÃO DO EXAUSTOR EÓLICO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO;
- DEVE SER APLICADO SILICONE OU MASSA DE VEDAÇÃO AO REDOR DA BASE DO EXAUSTOR PARA EVITAR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA;
- APÓS A INSTALAÇÃO DO EXAUSTOR DEVERÁ SER FEITO O TESTE DE FUNCIONAMENTO PARA VERIFICAR SE A HÉLICE ESTA BEM PRESA E ALINHADA;
- PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO E A LONGEVIDADE DO EXAUSTOR EÓLICO, É ESSENCIAL REALIZAR MANUTENÇÕES PERIÓDICAS;
- ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS, O RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DOS EXAUSTORES DEVERÁ VALIDAR OS DADOS, DIRETRIZES E EXEQUIBILIDADE DO PROJETO, MANIFESTANDO PREVIAMENTE QUAISQUER DISCORDÂNCIAS;
- 7. NÃO ESTÃO INCLUSOS NO PROJETO:
- PROJETO MECÂNICO E DETALHAMENTO DE SUPORTES OU OUTROS

  DISPOSITIVOS:
- DISPOSITIVOS;
- DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DE SOLUÇÕES E PRODUTOS NÃO CONVENCIONAIS OU ESPECIAIS PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES.



Rua Cel. Joaquim Francisco, 341, Bairro Varginha CEP: 37501-052 - Itajubá / MG
Tel: (35) 2143 - 9087

\_\_\_\_

RAFAEL BARBOSA CARREIRA CAU: 00A155411-5
RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR

EXAUSTÃO

EXECUTIVO

01/01

FASE DO PROJETO

GERALDO LÚCIO TIAGO FILHO CREA: MG-22508/D

REFORMA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RUA LUCY VASCONCELOS TEIXEIRA, 45 BAIRRO MIRANTE DO PARAÍSO, POUSO ALEGRE - MG

www.dacengenharia.com.br

PROJETO DE EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR PLANTA BAIXA DA COBERTURA

LISTA DE MATERIAIS, DETALHES, LEGENDAS E NOTAS

DATA INICIAL ESCALA REVISÃO ARQUIVO
28/05/2025 INDICADA ROO DAC-PMPA-RCD-PE-EXA-ROO.DWG