

Adendo do Projeto “Quadra Cidade Jardim”

AO
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Em razão da dificuldade de se encontrar comercialmente no Brasil o perfil UPE 160 (mesmo constando na NBR 8800), esta projetista vem, através deste adendo, autorizar a substituição pelo perfil catalogado na Gerdau **U 8”x17,10 (203,20x17,10)** e também possibilita a substituição do aço A36 pelo A588 para esse perfil, assim garantido maior resistência pela substituição. A massa linear é equivalente. Como a estrutura foi orçada em metro quadrado através da Planilha SETOP SUL (OUT/2018), o preço não será alterado, tendo em vista que o valor dado pela SETOP SUL (OUT/2018) em metro quadrado independe do tipo de perfil escolhido.

Pouso Alegre, 25 de Março de 2019.



Flávia Cristina Barbosa
Responsável Técnica pelo Projeto
CREA MG 187.842/D

DAC ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 09.257.872/0001-04
Tel.: (35) 3623-8846