

## RESPOSTA À QUESTIONAMENTO

AO  
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
REF.: PROCESSO LICITATÓRIO TP 11/2019  
Escola Monsenhor Mendonça

Como projetista e atendendo à solicitação do departamento de licitação, apresento resposta aos questionamentos da licitante LBD:

- **A estrutura metálica dos telhados pelo que eu entendi é referente à todos os lugares onde será instalada telha metálica. Para as telhas de polycarbonato a estrutura de suporta já existe? Pois não encontrei projeto de estrutura metálica para tais telhas.**

### **Resposta:**

Refere-se ao Item 3.5 (Área Externa e Circulação) do Relatório Técnico, a cobertura a ser feita será o sistema Kappa, que consiste em uma chapa de polycarbonato alveolar, com espessura de 6mm, mono câmara, na cor branco leitoso e montantes em aço galvanizado com diâmetros de 40mm. De acordo com a cotação, o sistema de suporte já está incluso no valor da cobertura.

Permanecemos à disposição para demais dúvidas,

Itajubá, 16 de Dezembro de 2019.



---

Flávia Cristina Barbosa  
Coordenadora de Projetos  
CREA/MG: 187.842/D