



DETALHAMENTO ELÉTRICO
Escala: 1:75

NOTAS:

1. AS LUMINÁRIAS DE CADA COMÔDO DEVEM SER LOCADAS NO CENTRO GEOMÉTRICO E EQUIDISTANTES ENTRE SI;
2. OS INTERRUPTORES DEVEM SER LOCADOS À 1,20M DO NÍVEL DO COMÔDO, SENDO O DISTANCIAMENTO DA PORTA DE ACESSO ATÉ O MESMO DE 10CM.
3. OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVEM SER LOCADOS À 2,50M DO NÍVEL DO COMÔDO.
4. OS PONTOS DE AR CONDICIONADO DEVEM SER LOCADOS À 2,20M DO NÍVEL DO COMÔDO.
5. AS ARANDELAS LOCALIZADAS NA PAREDE DA FACHADA E NOS MUROS DEVEM SER LOCADAS À 1,80M DO NÍVEL DO AMBIENTE.
6. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER LOCADOS À 1,20M DO NÍVEL DO COMÔDO INSTALADO.
7. OS PONTOS DE TOMADA ESPECÍFICA DESTINADAS AOS CHUVEIROS ELÉTRICOS DEVEM SER LOCADOS À 2,20M DO NÍVEL DO COMÔDO.
8. AS TOMADAS DE 200W, SERAM DESTINADAS A INSTALAÇÕES DE VENTILADORES DE PAREDES, DEVENDO ESTAR LOCADAS À 2,20M DO NÍVEL DO COMÔDO.
9. OS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DEVEM SER LOCADOS O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO DEMONSTRADO PELA PLANTA DE LOCAÇÃO.
10. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR PROJETO ESPECÍFICO ELÉTRICO. CASO AS DÚVIDAS NÃO SEJAM SANADAS, ENTRAR EM CONTATO COM A EMPRESA PROJETISTA.

REV. 00	24/07/19	EMISSION INICIAL	DAC
REVISÃO	DATA :	DESCRIÇÃO:	RESP.:



 Rua Miguel Vianna, n° 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br	GERÊNCIA DE PROJETOS DENIS DE SOUZA SILVA CREA: MG-127.216/D
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D
	RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D
	PROJETO FELIPE GUIMARÃES
	DESENHO THAIS COIMBRA

EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CAJURU	
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL DO PÂNTANO – BAIRRO CAJURU POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS	DISCIPLINA ARQUITETÔNICO
ASSUNTO DETALHAMENTO EIXOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FASE DO PROJETO EXECUTIVO
	FOLHA N.º 04

DATA INICIAL 28/06/2019	ESCALA INDICADA	REVISÃO ROO	ARQUIVO DAC-PMPA-CAJ-PE-ARQ-01-R00.DWG
----------------------------	--------------------	----------------	---