
ADENDO DE PROJETO

REFORÇO ESTRUTURAL ESCOLA MUNICIPAL DR VASCONCELOS COSTA

O objetivo deste adendo é informar algumas alterações de produtos indicados para a implantação do reforço estrutural e recuperações na Escola Municipal Dr. Vasconcelos Costa. Mudanças que foram adotadas em conjunto com o Engenheiro Sebastião Afonsa da Costa, que fará a fiscalização da obra em questão. As mudanças e suas justificativas, seguem descritas nos subitens que se seguem:

- a) Quanto ao uso de Neutrol: O Neutrol pode formar uma película que dificultará a aderência da argamassa impermeabilizante podendo soltar biju da argamassada. Por isso deverá ser substituído por uma argamassa cimentícia impermeabilizante.
- b) Quanto ao reforço dos pilares: não deverá ser aplicada a ponte de aderência a base de resina epóxi. O tempo necessário para fechamento das formas antes da concretagem pode exceder o tempo de trabalho da resina, causando ao invés de uma ponte de aderência, uma junta fria na estrutura. Portanto, após o picoteamento deverá ser realizada a limpeza da estrutura antiga e em seguida a concretagem com graute.
- c) Quanto ao uso de Zarcão: Deverá ser trocado por produto de base cimentícia (polimérica, pré-dosada, bicomponente e inibidora de corrosão) destinada à proteção de armaduras na região dos reparos localizados no concreto, evitando assim a formação de de uma película que poderá impedir a aderência entre a armadura e o graute de concretagem.

Como está sendo retirado um dos produtos e o custo dos produtos que estão sendo trocados não difere de forma significativa daqueles anteriormente indicados, não se tomou como necessário a alteração do orçamento.

Fica a Prefeitura responsável por passar este adendo para a empresa vencedora da licitação desta obra.


Flávia Cristina Barbosa

Engenheira Civil - N° CREA: MG 187.842/D
FAPEPE - ART: 1420180000004491791
