

PROJETO ARQUITETÔNICO DO AEROPORTO DE POUSO ALEGRE
ESCALA INDICADA



PLANTA BAIXA EIXOS ELÉTRICOS
Escala: 1:100

NOTAS

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
 - AS LUMINÁRIAS DE CADA COMÔDO DEVEM SER LOCADAS NO CENTRO GEOMÉTRICO E EQUIDISTANTES ENTRE SI.
 - OS INTERRUPTORES DEVEM SER LOCADOS À 1,20M DO NÍVEL DO COMÔDO, SENDO O DISTÂNCIAMENTO DA PORTA DE ACESSO ATÉ O MESMO DE 10CM.
 - OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVEM SER LOCADOS À 2,20M DO NÍVEL DO COMÔDO.
 - O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER LOCADOS À 1,20M DO NÍVEL DO AMBIENTE INSTALADO.
 - OS PONTOS DE TOMADA ESPECÍFICA DESTINADAS AOS CHUVEIROS ELÉTRICOS DEVEM SER LOCADOS À 2,20M DO NÍVEL DO COMÔDO.
 - OS PONTOS DE TOMADA ESPECÍFICA DESTINADAS AOS CONDICIONADORES DE AR DEVEM SER LOCADOS À 2,20M DO NÍVEL DO COMÔDO.
 - OS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DEVEM SER LOCADOS O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO DEMONSTRADO PELA PLANTA DE LOCAÇÃO.
 - ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA EMPRESA PROJETISTA;
- REFERÊNCIAS
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
 - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

REV. 00	06/07/20	EMIÇÃO INICIAL	DAC
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO:	RESP.:



Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

 Rua Miguel Vianna, n° 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br	GERÊNCIA DE PROJETOS	DENIS DE SOUZA SILVA	CREA: MG-127.216/D
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS	ALOISIO CAETANO FERREIRA	CREA: MG-97.132/D
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA	CREA: MG-187.842/D
	PROJETO	ENG. CIVIL FELIPE GUIMARÃES ALEXANDRE	
DESENHO	ENG. CIVIL THAIS VIVIANE COIMBRA		

EMPREENDIMENTO		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE POUSO ALEGRE	
ENDEREÇO	AVENIDA JOÃO BATISTA PIFFER, B. JARDIM AEROPORTO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA	ARQUITETÔNICO
ASSUNTO	PLANTA BAIXA COM EIXOS ELÉTRICOS	FASE DO PROJETO	EXECUTIVO
		FOLHA Nº.	05/05
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
06/07/2020	INDICADA	ROO	DAC-PMPA-AER-PE-ARQ-ROO.DWG