



Legenda de condutos
SPDA

Legenda
Captor Franklin - H=300mm - 1 descida

Lista de materiais	
SPDA	
Captore	
Captor Franklin H=300mm - 01 descida	3 pç
Mastro simples 2m x ø2"	3 pç
Condutores de proteção (SPDA)	
Cabo de cobre Nú - 7 fios 35mm ²	90.43 m
Duto de Proteção Tubos de PVC de 1 1/2" x 3m	5 pç
Isolador simples Fix. c/ calha - 200 mm	23 pç

REV. 02	12/11/21	ALTERAÇÕES NO PROGRAMA DE NECESSIDADES	DAC
REV. 01	08/10/21	ALTERAÇÕES NO PROGRAMA DE NECESSIDADES	DAC
REV. 00	21/07/21	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:	RESP.:



 Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br	GERÊNCIA DE PROJETOS	ENG. CIVIL	
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS	ALOSIO CAETANO FERREIRA	CREA: MG-97.132/D
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENGR. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA	CREA: MG-187.842/D
	DESENHO	ENGR. CIVIL THAIS VMANE COMBRA	

EMPREENDIMENTO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
ENDEREÇO	DISCIPLINA		
RUA COMENDADOR JOSÉ GARCIA, 736 - B. CASCALHO	SPDA		
POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	FASE DO PROJETO		
ASSUNTO	EXECUTIVO		
PLANTA BAIXA, LISTA DE MATERIAIS	FOLHA Nº.		
LEGENDA	02/02		
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
21/07/2021	INDICADA	R02	DAC-PMPA-CEM-PE-SPDA-R02.DWG