



NOTAS:

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
2. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTAR PROJETO ESPECÍFICO ELÉTRICO. CASO AS DÚVIDAS NÃO SEJAM SANADAS, ENTRAR EM CONTATO COM A EMPRESA PROJETISTA.
3. AS LUMINÁRIAS DE CADA COMÔDO DEVEM SER LOCADAS NO CENTRO GEOMÉTRICO E EQUIDISTANTES ENTRE SI.
4. OS INTERRUPTORES DEVEM SER LOCADOS À 1,20M DO NÍVEL DO COMÔDO, SENDO O DISTÂNCIAMENTO DA PORTA DE ACESSO ATÉ O MESMO DE 10CM.
5. OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVEM SER LOCADOS À 2,50M DO NÍVEL DO COMÔDO.
6. O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER LOCADOS À 1,20M DO NÍVEL DO AMBIENTE INSTALADO.
7. OS PONTOS DE TOMADA ESPECÍFICA DESTINADAS AOS CHUVEIROS ELÉTRICOS DEVEM SER LOCADOS À 2,20M DO NÍVEL DO COMÔDO.
8. OS PONTOS DE TOMADA ESPECÍFICA DESTINADAS AOS CONDICIONADORES DE AR DEVEM SER LOCADOS À 2,50M DO NÍVEL DO COMÔDO.
9. OS DEMAIS PONTOS DE ENERGIA DEVEM SER LOCADOS O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO DEMONSTRADO PELA PLANTA DE LOCAÇÃO.

EIXOS ELÉTRICOS

Escala: 1:125

LEGENDA	
	Bloco autônomo ilum. emergência na parede
	Caixa de passagem
	Chave de partida direta p/ motor
	Chave seletora 1-0-2
	Conjunto 1 tecla paralela e tomada a 1,20m do piso
	Conjunto 1 tecla simples e tomada a 1,20m do piso
	Conjunto 2 teclas simples e tomada a 1,20m do piso
	PR - Detetor de pressão
	Entrada de serviço
	Interruptor paralelo 2 teclas a 1,20m do piso
	Luminária LED 32W
	Motor trifásico a 0,30m do piso
	Ponto genérico de luz 15W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Tomada alta a 1,80m do piso
	Tomada média a 1,20m do piso

REV. 00	13/04/20	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:	RESP.:



<p>Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br</p>	GERÊNCIA DE PROJETOS	DENIS DE SOUZA SILVA	CREA: MG-127.216/D
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS	ALOSIO CAETANO FERREIRA	CREA: MG-97.132/D
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENGR. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA	CREA: MG-187.842/D
	DESENHO	FELIPE GUIMARÃES ALEXANDRE	
		THAIS VIVIANE COMBRA	

EMPREENDIMENTO		DISCIPLINA
IMPLANTAÇÃO DO CEMAPA E CENTRO POP		ARQUITETÔNICO
ENDEREÇO	RUA PROJETADA, BAIRRO SANTA CECÍLIA POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	FASE DO PROJETO
ASSUNTO	EIXOS ELÉTRICOS	EXECUTIVO
		FOLHA Nº.
		05/05