



PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO
Esc 1:100

Legenda das indicações

H=3,00 Haste de aterramento - cobreada - 5/8" x 3,00m

Lista de materiais

SPDA

Aterramento	
Haste de aterramento - cobreada 5/8" x 3,00m	28 pç
Condutores de proteção (SPDA)	
Barra chata em alumínio - com furos 7/8" x 1/8"	197.21 m
Cabo de cobre Nú - 7 fios 35mm²	16.75 m

Legenda de condutos

SPDA

Legenda detalhada

	cobreada - 5/8" x 3,00m
	Haste de aterramento - cobreada 5/8" x 3,00m 1pç

REV. 03	23/04/21	INSERÇÃO DE MICTÓRIOS	DAC
REV. 02	18/03/21	ALTERAÇÃO DO ACESSO DE SERVIÇO	DAC
REV. 01	16/12/20	ALTERAÇÃO DO LAYOUT	DAC
REV. 00	27/11/20	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO: DATA :	DESCRIÇÃO:		RESP.:



 Rua Miguel Vienna, nº 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br	GERÊNCIA DE PROJETOS DENIS DE SOUZA SILVA CREA: MG-127.216/D
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. ELE. GIOVANNI A. PETRUCCI CREA: MG-255.737	PROJETO ENG. ELE. GIOVANNI A. PETRUCCI
DESENHO ENG. ELE. GIOVANNI A. PETRUCCI	

EMPREENHIMENTO	
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA CIDADE JARDIM	
ENDEREÇO AVENIDA CAMILO DE BARROS LARAIA POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA SPDA
ASSUNTO PLANTA BAIXA TÉRREO LISTA DE MATERIAIS	FASE DO PROJETO EXECUTIVO
DATA INICIAL 27/11/2020	ESCALA INDICADA
REVISÃO R03	ARQUIVO DAC-PMPA-JAR-PE-SPDA-R03 (1).DWG
FOLHA Nº. 01/03	