



Simbologia

- Cabo de cobre
- Isoladores
- - - Cabo de cobre diretamente enterrado
- Terminal aberto 250mm
- Caixa de equalização
- || Descidas embutidas no alvenário
- Condutor sobre
- Condutor sobre

| | | |
|---------------|---------|---------|
| CLASSIFICAÇÃO | PROJETO | ALTAÇÃO |
| 1 | 2 | 3 |

NOTAS :

ESPAÇAMENTO ENTRE ISOLADORES NO MÁXIMO DE 2,0M

Módulo isolado : 50cm de Fôrma

Comprimento do Módulo de 10m

Equipamento entre descidas de 10,0m.

Deverá ser feita manutenção de ano em ano ou quando sofrer queda de rede.

| | | | |
|------------|---------|-------|--------|
| DATA | EXECUT. | VISTO | APROV. |
| | | | |
| ALTERAÇÕES | | | |

| | | | | | |
|---|------------------|---|--|--------|----------|
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | | ESCALA | INDICADA |
| ASSINATURA NOME : RICARDO EMERSON CHAGAS LEITE | CREA/CREZ/CREZ/2 | CEMA | | Nº | 03 |
| PROJETO | DATA | SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS ATERRAMENTO | | FOLHA | 03 DE 03 |
| DES. | DATA | MAR/2015 | | ANO | 2015 |