

F.16 – QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO

QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO		
1	Tipo do sistema adotado	HIDRANTE TIPO 2
2	Reserva Técnica de Incêndio (m ³)	8 m ³
3	Tipo de reservatório (elevado ou subterrâneo)	Hidrante elevado
4	Vazão no HI mais desfavorável (Lpm)	125 Lpm
5	Pressão no HI mais desfavorável (mca)	15 mca
6	Pressão no HI mais favorável (mca)	18 mca
7	Potência da bomba de incêndio (CV)	6,5
8	Potência da bomba jockey (CV) - caso haja	NÃO HÁ
9	Tipos de mangueiras	D= 40 mm 2 mangueiras de comp. 15 m
10	(Outras informações) HIDRANTE TIPO 2 ESGUICHO: ESQUICHO REGULÁVEL, DIÂMETRO DE 13 mm MANGUEIRA DE LONA SEMI-RÍGIDA NÚMERO DE EXPEDIÇÕES SIMPLES	

Itajubá, 15 de julho de 2020.

Flávia Cristina Barbosa.

ENG^a FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
CREA n.º 187.842/D MG

