



Pouso Alegre, 26 de junho de 2019.

À

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Superintendência de Gestão de Recursos Materiais

A/C: **Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitação**

Referência: **Concorrência Pública n. 01/2019 – Contratação de empresa especializada em execução de serviços de drenagem e pavimentação da avenida João Inácio Raimundo no Município de Pouso Alegre - MG**

Assunto: **Solicitação de Esclarecimentos ao Edital**

Prezada Senhora,

A **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.**, interessada em participar da licitação em questão, vem, por meio da presente e nos termos do 1.4 do Edital de Concorrência, solicitar os seguintes esclarecimentos:

1. Em 10/06/2019, conforme previsão contida expressamente no item 3.6.1.7.7 do Edital, foi realizada visita técnica pelo engenheiro da Pavidez, Sr. Clayton Toledo Pereira, juntamente com o Sr. Rodrigo Teixeira, engenheiro da Prefeitura.
2. Durante a referida visita, identificou-se visivelmente a presença de água em determinados locais onde serão executadas as obras. Inclusive, em sondagens realizadas em campo por laboratorista da empresa licitante (**conforme boletim anexo**), verificou-se a presença de água com profundidade de 1,50 m e a presença de solo tipo turfa que, como se sabe, é de baixa qualidade e suporte para obras de pavimentação.
3. Diante dessa constatação, e a fim de solucionar o problema, a empresa entende que seria necessária a execução de drenagem profunda e, posteriormente, a execução de camada de aterro para alteamento do greide da pista, serviços estes não contemplados na planilha de preços da obra.
4. Contudo, ao se analisar a planilha de serviços anexa ao Edital de Licitação, a Pavidez não identificou itens aptos a solucionar o problema decorrente da presença de água e do solo tipo turfa.


Vanessa Moraes Skielka Silva
Gerente de Departamento de
Gestão de Materiais

26/06/19 



5. Por se tratar de obra licitada sob a modalidade de menor preço global, a Pavidez, visando maior segurança jurídica e transparência na licitação, entende importante registrar os fatos narrados acima, oportunidade que aproveita para **solicitar esclarecimentos à esta douta Comissão de Licitação, especificamente sobre a necessidade de ajustes na planilha e, conseqüentemente, no preço global da licitação, a fim de se adequar o escopo contratado à realidade encontrada em campo, com a conseqüente inclusão desses necessários serviços na proposta a ser apresentada.**

6. Sem mais para o momento, a Contratada aguarda resposta desta Comissão, no prazo de 24 horas – nos termos do item 1.11 do Edital – e, desde já, se coloca à inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Lidiane Faria Caetano Pereira
ENG. CIVIL – CREA/MG 82947/D



FURO 1



FURO 2



FURO 3

