

DECLARAÇÃO

AO
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Como empresa projetista da Ampliação da Escola Jandyra Tosta, apresentamos resposta ao questionamento da licitante **BASE FORTE ENGENHARIA LTDA:**

- O item 8.3 da planilha menciona piso granilite, mas a escola é toda em piso cerâmico e estas salas serão ligadas ao bloco existente. Será feito um revestimento diferente do existente?


Sim, será um revestimento diferente. Em análise, o engenheiro responsável pela aprovação do projeto, Sr. Carlos Alberto, solicitou que o piso fosse alterado para granilite.

- As estacas para a fundação do reservatório não estão incluídas na planilha?

Está incluído o concreto e aço para as estacas e bloco no item 1.9. Em obra será pago conforme medição.

Permanecemos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Itajubá, 1º de Outubro de 2019.



Flávia Cristina Barbosa
Coordenadora de Projetos
CREA/MG: 187.842/D

Flávia Cristina Barbosa
DAC ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 09.257.872/0001-04
Tel: (35) 3623-8846