

Esclarecimento - UBS Cajuru

Prezados, venho por meio deste esclarecer que as telhas do sistema de cobertura da Unidade Básica de Saúde Cajuru a ser implementada na cidade de Pouso Alegre/MG é do tipo trapezoidal metálica com 0,5 milímetros de espessura, conforme a descrição da prancha 01 do projeto da cobertura em estrutura metálica (AT 40 1020 x 0,50 NBR 14514). O item correspondente na planilha orçamentária inclui os serviços de instalação e pintura anticorrosiva (zincagem) para telhas metálicas com espessura de 0,5 milímetros para cada metro quadrado conforme o projeto.

Itajubá, 30 de Outubro 2019

William Baradel Lari

Eng Civil William Baradel Lari

DAC Engenharia Ltda