



Comunicação Interna nº: 115

De: Rinaldo lima Oliveira

Secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Para: Dr. Leandro Correa Oliveira

Superintendente de Gestão de Recursos Materiais

Prezado Superintendente,

A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos vem por meio desta comunicação interna responder aos questionamentos da empresa Jofege Pavimentação e Construção Ltda. sobre a Concorrência Pública 04/2019 para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA NOROESTE NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA”.

Questionamento nº 01

“Com base na memória de cálculo fornecida pela contratante, encontramos um erro na planilha orçamentária em seu item descrito como: “TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE : TXM3), sendo que neste item a quantidade apresentada está em M3 XKM, sendo que a quantidade não foi multiplicada pela densidade do material, haja vista que esta inconsistência altera à maior o valor contratual, perguntamos : Esta planilha será corrigida neste momento ou futuramente após da efetivação do contrato?”



Questionamento nº 02

“A planilha fornecida pela contratante apresenta preço unitário para a execução de boca de lobo dupla menor do que para boca de lobo simples, sendo que este erro eleva consideravelmente o valor do deste certame, entendemos uma nova planilha será fornecida corrigindo-se estas inconsistências. Está correto nosso entendimento?”

Questionamento nº 03

“Seria possível nos fornecer o projeto referente a esta contratação, pois não o localizamos no site da contratante.”

Questionamento nº 04

“Seria possível esclarecer tecnicamente, o motivo da utilização de um do tubo de polietileno de alta densidade, PEAD, PE 80, DE 1600mmx49mm de parede, SDR 32,25-PN04 ou esta especificação está errada? Caso a especificação esteja correta falta na planilha um item que remunere a solda destes tubos.”



Resposta da Projetista Engenheira Flávia Cristina Barbosa – CREA: 187.842/D



RESPOSTA À QUESTIONAMENTO

AO
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2019
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2019

Como projetista da Avenida Noroeste e atendendo à solicitação do departamento de licitação, apresento resposta aos questionamentos da licitante Jofege:

ITEM 1 – Será pago conforme medido na obra.


ITEM 2 – Os valores estão corretos, ocorre que são tipos diferentes, a simples é em ferro fundido e a dupla é em concreto.

ITEM 3 – Os projetos podem ser retirados na secretaria de obras, de segunda à sexta, das 08h00min às 17h00min.

ITEM 4 – O projeto exigia um cobrimento menor para o tubo, por isso foi escolhido o PEAD. Com relação à solda, trata-se de um tubo corrugado, portanto, não necessita de solda, trata-se de um tubo com ponta e bolsa.

Permanecemos à disposição para demais dúvidas,

Itajubá, 07 de Outubro de 2019.


Flávia Cristina Barbosa
Coordenadora de Projetos
CREA/MG: 187.842/D





Pouso Alegre, 07 de Outubro de 2019.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rodrigo Teixeira de Oliveira'.

Rodrigo Teixeira de Oliveira
Gerente de Infraestrutura
CREA5062990258