
ESCLARECIMENTO Nº069/2020

**REF: DRENAGEM DO BAIRRO SÃO JOÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2020**

Como integrante da equipe de assistente técnica na concorrência pública nº 07/2020 e a pedido da equipe de licitação do processo, venho esclarecer o questionamento da empresa KTM Administração e Engenharia S/A:

“Para atendimento a este item da Qualificação Técnica Operacional, poderá também ser aceito por similaridade técnica de mesma dificuldade de execução, tubulação em Concreto, Ferro Fundido ou PVC?”

Resposta: Não. O método executivo é diferenciado e por se tratar materiais diferentes e método executivo específico serão aceitos somente para fins de qualificação técnica operacional a execução de Tubos em PEAD. Os tubos em PEAD exigem cuidados técnicos específicos, como a lubrificação da bolsa e do anel de borracha. Os tubos também não podem ter contato da junção com terra ou recobrimento, sob o risco de danificar a junção. Ademais, os tubos em PEAD devem descer manualmente ou utilizando bandas de náilon de 3” de largura e retroescavadeira, o tubo não pode ceder para o interior da vala. Dentre estas e outras condições específicas que não serão aceitos para fins de qualificação técnica a execução por similaridade.

Permaneço à disposição para demais dúvidas.

Itajubá, 12 de Novembro de 2020.

Flávia e. Barbosa.
Flávia Cristina Barbosa
Coordenadora de Projetos
CREA/MG: 187.842/D
(35) 99182-7235