

RESPOSTA À QUESTIONAMENTO 2

AO
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
REF.: PROCESSO LICITATÓRIO TP 11/2019
Escola Monsenhor Mendonça

Como projetista e atendendo à solicitação do departamento de licitação, apresento resposta aos questionamentos da licitante LBD:


Tenho mais um questionamento. A secretaria Segundo o memorial descritivo não será demolida, apenas um vão existente será tampado, porém a planilha orçamentária consta 649,20m² de alvenaria no item secretaria. A que se refere esta metragem quadrada de alvenaria?

As estacas de diâmetro 15 cm não estão demonstradas em projeto, qual profundidade das mesmas?

Resposta: As estacas de 15 cm possuem profundidade de 3,00 metros.
A respeito da metragem da alvenaria no subitem "secretaria" da planilha orçamentária.
As informações constantes no memorial descritivo estão corretas porém os valores referentes às quantidades totais dos itens devem ser pagos conforme medição em obra.

Permanecemos à disposição para demais dúvidas,

Itajubá, 16 de Dezembro de 2019.



Flavia Cristina Barbosa
Coordenadora de Projetos
CREA/MG: 187.842/D