

**À Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

**Ref: Esclarecimento de dúvidas CP 01/2021 - CEMAPA**

## **ESCLARECIMENTO**

Como integrante da equipe de assistência técnica do processo licitatório, venho esclarecer o questionamento da empresa BASE FORTE ENGENHARIA LTDA.:  
*“Referente ao edital supracitado, estamos questionando a ausência de Tapume para fechamento da obra. Por ser uma obra em local de muito acesso, achamos recomendável a instalação do tapume para proteção da obra bem como dos transeuntes”.*

### **Resposta:**

Está previsto a construção de muro de fechamento da área para o primeiro mês do projeto, conforme cronograma físico-financeiro, visando a maior segurança da obra. Por ser tratar de obra pública, há que se prever as soluções de maior economicidade. Como seria necessária a construção do muro de todo modo, optou-se por prever a construção deste antes das demais etapas da obra, não sendo necessário o fechamento com tapume, trazendo maior economia para o município.

Sem mais, subscrevo-me,

---

Flávia Cristina Barbosa  
DAC Engenharia - CREA/MG: 187.842/D