




PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA 1:50

LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO		
ALIMENTAÇÃO		
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL		
ADAPT SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. D'ÁGUA	1	pc
50 mm - 1.1/2"		
JOELHO 90° SOLDÁVEL	06	pc
50 mm		
TUBOS	27.65	m
50 mm		
ÁGUA FRIA		
APARELHO		
CHUVEIRO	6	pc
25mm x 3/4"		
DUCHA HIGIÊNICA	3	pc
25mm x 1/2"		
TORNEIRA DE JARDIM	2	pc
25mmx 3/4"		
TORNEIRA DE TANQUE DE LAVAR	1	pc
25mmx 3/4"		
TORNEIRA DE LAVATÓRIO	9	pc
25 mm - 1/2"		
VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA	11	pc
1/2"		
Metais		
REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA	2	pc
1"		
3/4"	7	pc
TUBETE PARA HIDRÔMETRO	2	pc
1.1/2"		
PVC ACESSÓRIOS		
ENGATE FLEXIVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA	11	pc
1/2 - 30cm		
ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO	9	pc
1/2 - 30cm		
PVC MISTO SOLDÁVEL		
LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA	2	pc
50 mm - 1.1/2"		
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL		
ADAPT SOLD. CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO	10	pc
25 mm - 3/4"		
32 mm - 1"	4	pc
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO	3	pc
25 mm		
JOELHO 90° SOLDÁVEL	10	pc
25 mm	2	pc
32 mm	7	pc
50 mm		
JOELHO DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL	2	pc
32 mm - 25 mm		
LUVA DE CORRER P/ TUBO	2	pc
25 mm		
LUVA SOLDÁVEL	5	pc
25 mm	2	pc
32 mm		
REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA	6	pc
3/4"		
TUBOS	47.85	m
25 mm	7.80	m
32 mm	40.20	m
50 mm		
TÉ 90 SOLDÁVEL	17	pc
25 mm		
TÉ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL	4	pc
32 mm - 25 mm		
PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO		
JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO	7	pc
25 mm - 3/4"		
JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO	25	pc
25 mm - 1/2"		

ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS		
SIGLA	ITEM	INFANTIL ALTURA (cm)
LV	LAVATÓRIO	40
VS	VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA	15
VS PNE	VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, PNE	33
CH	CHUVEIRO	210
DH	DUCHA HIGIÊNICA	50
TLR	TANQUE DE LAVAR	110
RG	REGISTRO DE GAVETA - ALTO	180
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	110

LEGENDA DE CONDUTOS - TÉRREO	
ÁGUA FRIA	
ÁGUA FRIA ENTERRADA	

LEGENDA - TÉRREO	
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO	
HIDRÔMETRO INDIVIDUAL	
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA C/PVC SOLDÁVEL	
REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA	



DETALHE LIGAÇÃO DO VASO SANITÁRIO
ESCALA 1:25

NOTAS:

- TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DO ALIMENTADOR PREDIAL E DA REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15;
- O DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR E RAMAL PREDIAL FOI FEITO COM BASE NUMA PRESSÃO MÍNIMA DE 40 m.c.a. CONFORME NBR 5626;
- A REDE DE ALIMENTAÇÃO PREDIAL E ÁGUA FRIA ENTERRADA DEVERÃO TER RECOBRIMENTO DE 30 cm;
- TODA TUBULAÇÃO É INDICADA EM mm;
- PARA FAZER A TRANSIÇÃO ENTRE AS TUBULAÇÕES PLÁSTICAS E AS PEÇAS METÁLICAS DEVE SER UTILIZADO CONEXÕES COM BUCHA DE LATÃO;
- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA EXECUTADAS INTERNAMENTE ÀS PAREDES DE ALVENARIA, SERÃO FIXADAS POR MEIO DE CHUMBAMENTO;
- EXECUTAR ESSE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ADOTOU-SE UM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 10% NOS QUANTITATIVOS DAS TUBULAÇÕES, EM FUNÇÃO DAS PERDAS DE MATERIAIS E COMPONENTES NOS CANTEIROS DE OBRAS.

REV. 00	17/07/24	EMIÇÃO INICIAL	DAC
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.:

CLIENTE



Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

PROJETO	COORDENAÇÃO
 Rua Cel. Joaquim Francisco, 341 Barro Vargem CEP: 37501-052 - Itajubá / MG www.dacengenharia.com.br	RAFAEL BARBOSA CARREIRA - CAU: 00A155411-5 RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR

EMPENHAMENTO	
AMPLIAÇÃO DO CEIM MARILISA LOPES DE OLIVEIRA	
ENDEREÇO	DISCIPLINA
RUA LUÍS BARBATO, 336 - B. JARDIM AURELIANO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	ÁGUA FRIA
ASSUNTO	FASE DO PROJETO
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PLANTA BAIXA - TÉRREO BANHEIRO DETALHES,, LISTA DE MATERIAIS, TABELAS E NOTAS	EXECUTIVO
DATA INICIAL	FOLHA Nº
17/07/2024	01/05
ESCALA	ARQUIVO
INDICADA	DAC--PMFA--ML0--PE--AF--R00.DWG